

На основу чл. 24. став 3. и 28. Закона о заштити од пожара (Службени гласник РС, бр. 111/09 и 20/15) и члана 37. став 1. тачка 21) Статута ЈП „Ада Циганлија“ (пречишћен текст) број 2966/1 од 29.08.2016. године, Надзорни одбор ЈП „Ада Циганлија“ на осмој седници одржаној 26.02.2018. године доноси

**ПРАВИЛА  
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА**

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ,  
КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ  
БЕОГРАД, Ада Циганлија 2

Примљено:		26.02.2018.	
Одејед.	Број	Прилог	Вредност
	3/8.3-Н0		

*Описте одредбе*

**Члан 1.**

Овим правилима уређује се заштита од пожара у ЈП „Ада Циганлија“, ул. Ада Циганлија бр. 2, Београд, у складу са Законом ради отклањања ризика од избијања и ширења пожара, правовременог откривања и гашења пожара, спасавања људи и имовине, заштите животне средине, утврђивања и отклањања узрока пожара, као и пружање помоћи код отклањања последица проузрокованих пожаром и прописује:

- организација технолошког процеса на начин да ризик од избијања пожара буде отклоњен, а да у случају избијања и ширења пожара буде обезбеђена безбедна евакуација људи и имовине и спречено његово ширење;
- заштита од пожара са потребним бројем лица оспособљених за обављање послова заштите од пожара;
- план евакуације и упутства за поступање у случају пожара с тим да план евакуације и упуште за поступање у случају пожара буду истакнути на видљивом месту у објектима;
- начин оспособљавања запослених за спровођење заштите од пожара;
- права, обавезе и одговорности запослених за спровођење превентивних мера заштите од пожара;
- прорачун максималног броја људи који се могу безбедно евакуисати из објекта.

**Члан 2.**

Организација и непосредно спровођење заштите од пожара, врши се у складу са Законом, пратећим прописима и овим правилима.

**Члан 3.**

За организацију заштите од пожара и њено успешно функционисање, одговорни су директор ЈП „Ада Циганлија“, и друга лица са посебним овлашћењима и одговорностима, као и остали запослени, свако у свом делокругу рада.

#### **Члан 4.**

Одредбе ових правила односе се на све запослене у ЈП „Ада Циганлија“, као и на сва лица (трећа лица) које се затекну у просторијама ЈП „Ада Циганлија“.

#### ***Организација технолошког процеса на начин да ризик од избијања и ширења пожара буде отклоњен у ЈП „Ада Циганлија“***

#### **Члан 5.**

У циљу отклањања узрока пожара, спречавања избијања и ширења пожара и гашења пожара, спасавања имовине и људи угрожених пожаром у објекту ЈП „Ада Циганлија“, као и на простору око објекта, примењиваће се следеће организационо - техничке мере заштите од пожара:

#### ***Опште техничке и организационе мере заштите од пожара***

#### **Члан 6.**

При пројектовању и извођењу радова на адаптацији и реконструкцији постојећег објекта, пројектовању и изградњи нових објеката, уградњи уређаја и опреме у тим објектима, експлоатацији и одржавању објекта, примењиваће се законом прописани технички нормативи и стандарди заштите од пожара и одредбе ових правила.

#### **Члан 7.**

Електричне, вентилационе, топлотне, громобранске, канализационе и друге инсталације и уређаји у објекту, морају се изводити, односно постављати, тако да не представљају опасност од пожара, а радници на пословима одржавања поједињих инсталација и уређаја напред поменутих, имају обавезу да врше контролу исправности и правилног функционисања ових уређаја и инсталација, тако да у случају оштећења не изазову пожар у објекту.

#### **Члан 8.**

Рад са отвореним пламеном, уређајима са усијаном површином и апаратима за заваривање, резање и лемљење, може се обављати у ЈП „Ада Циганлија“, тек пошто се претходно прибави одобрење од лица за праћење и спровођења мера из области заштите од пожара и предузму мере заштите од пожара и обезбеде средства и уређаји за гашење пожара.

#### ***Посебне мере заштите од пожара***

#### **Члан 9.**

У циљу спречавања настанка и ширења пожара у свим радним просторијама, забрањује се:

- употреба отвореног пламена и средстава за паљење,
- коришћење уређаја и других инсталација које могу изазвати пожар и експлозију,
- употреба отворених и неуземљених електричних грејалица и других уређаја,
- употреба решоа,
- држање и смештај материја склоних самоупали,
- предузимање других радњи и поступака који могу да проузрокују пожар.

#### **Члан 10.**

Објекат мора бити снабдевен апаратима, хидрантима и другом прописаном опремом и уређајима за гашење пожара и спасавање имовине и лица, која мора бити видно обележена и да је увек у исправном и функционалном стању.

#### **Члан 11.**

Ватрогасни апарати се постављају на уочљивим и лако доступним местима, у близини могућег избијања пожара.

Распоред и смештај апата дужно је сачинити лице стручно оспособљено за спровођење заштите од пожара.



Место постављања ватрогасних апата у просторијама чија је површина већа од 50 м мора се означити налепницом црвене боје најмањих димензија 15x15 цм, с ознаком ватрогасног апата.

Ватрогасни апарати морају се увек држати у исправном стању. Неисправни и празни апарати одстрањују се или шаљу на сервисирање.


#### **Члан 12.**

Број, врста и распоред противпожарних апата у просторијама ЈП „Ада Циганлија“ дат је у прилогу ових правила у делу графичке документације.

#### **Члан 13.**

У складу са Планом евакуације и поступцима безбедне евакуације, евакуациони путеви се морају видно обележити.

Ознаке на таблама морају да буду постављене на одговарајућој висини у линији погледа и на добро осветљеном, приступачном и видљивом месту, узимајући у обзир све препреке које се налазе на месту приласка опасној зони или у непосредној близини специфичне опасности или објекта (предмета). Употреба флуоресцентних и рефлектирујуцих материјала или додатног вештацког осветљења је обавезна у случајевима лошег природног осветљења.



#### Члан 14.

Најмање два пута годишње треба извршити детаљан интерни преглед стања електричних и водоводних инсталација, као и других уређаја, а преглед система грејања се мора извршити обавезно и пре отпочињања грејне сезоне и том приликом се морају предузети мере за отклањање недостатака који би могли довести у опасност материјална добра, раднике и друга лица.

За организовање послова из претходног става, одговоран је директор ЈП „Ада Циганлија“, који за ове послове може именовати и лица ван ЈП „Ада Циганлија“, као и одговарајуће овлашћене организације.

#### Члан 15.

На местима где се користи опрема и уређаји код којих се јавља повишена температура, омогућити централизовани прекид дотока електричне енергије.

Машине и други уређаји, средства и предмети рада који се користе у процесу рада, морају се свакодневно чистити, а руковање са њима да буде према утврђеним правилима рада.

#### Члан 16.

После завршеног радног процеса, просторије се морају очистити, а нарочита пажња се мора обратити на уклањање запаљивих материја, као и опасног и неопасног отпада.

#### Члан 17.

На степеништима и улазима објекта, забрањено је држање било каквог запаљивог материјала, изузев опреме и средстава за гашење пожара.

#### Члан 18.

Картонска амбалажа, отпадни папир и лако запаљиви материјали морају се уклањати из објекта и смештати ван објекта тако да не могу изазвати или проширити пожар.

#### *Складиштење техничке robe*

#### Члан 19.

Складиштење материјала у магацинima врши се у складу са важећим прописима и стандардима, с тим што се посебно води рачуна да се обезбеде несметани пролази (пожарни путеви) и одговарајуће растојање у складиштеног материјала од извора топлотне енергије, а у тим просторијама ЈП „Ада Циганлија“ забрањено је пушење, употреба

отворене ватре, светиљки са пламеном, коришћење грејних уређаја са усијаном површином, као и држање и смештај материјала који је склон самопаљењу.

#### **Члан 20.**

Складиштење се мора вршити искључиво у за то означеном простору, односно у за то посебно предвиђеним објектима или просторима у зависности од усклађене материје.

#### **Члан 21.**

Опрема за гашење пожара, као и натписи: „ЗАБРАЊЕНО ПУШЕЊЕ И УПОТРЕБА ОТВОРЕНОГ ПЛАМЕНА, ЗАБРАЊЕН ПРИСТАП НЕПОЗВАНИМ ЛИЦИМА, УПУТСТВО О ПОСТУПАЊУ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА И ХАВАРИЈЕ”, и остали натписи које се односе на забране, упозорења и упутства за безбедан рад, постављају се на видним местима, а складиштењем се ови натписи не смеју заклањати.

#### *Складиштење и коришћење запаљивих течности и гасова (опасне материје)*

#### **Члан 22.**

Складиштење запаљивих течности и гасова дозвољено је искључиво на посебно уређеним и за то одређеним местима, у просторијама ЈП „Ада Циганлија“, у складу са Законом.

#### **Члан 23.**

У деловима објекта ЈП „Ада Циганлија“, где се држе или користе запаљиве течности и други лако запаљиви материјали или се стварају експлозивне смеше, забрањено је пушење, употреба отворене ватре, светиљки са пламеном, употреба алата који варничи, коришћење грејних уређаја са усијаном површином, као и држање и смештај материјала који је склон самопаљењу.

#### **Члан 24.**

У просторијама у којима се при раду стварају лако запаљива и експлозивна испарења, запаљиве течности се држе само у количинама потребним за рад у једној смени и то у затвореним посудама.

#### **Члан 25.**

Запаљиве течности и друге материје које спадају у групу опасних материја се ни под којим условима не смеју испуштати у канализацију, док се уношење ових материја у просторе и просторије које користи ЈП „Ада Циганлија“, може вршити само уз претходно добијену сагласности лица за праћење спровођења мера из области заштите од пожара.

## **Члан 26.**

У радионицама се могу ускладишити и држати запаљиве течности у посудама до 20 литара, с тим да укупна количина запаљивих течности у тим просторијама не буде већа од 200 литара. Амбалажа мора бити одговарајућа, оригиналана, према упутствима производњача.

## **Члан 27.**

Ако се бутан гас користи у радионицама за потребе пламеника у истој просторији дозвољено је држати више боца капацитета 10 кг, с тим да укупна количина течног нафтног гаса у свим боцима не сме прелазити 30 кг.

## **Члан 28.**

Боце под притиском са техничким гасовима се смештају у за то одређене просторије. За транспорт боца употребљавају се посебна колица, а преко вентила боце морају имати заштитну капу или прстен.

## **Члан 29.**

Простор складиштења се обележава натписима који треба да укажу на ВРСТУ УСКЛАДИШТЕНЕ МАТЕРИЈЕ, као и са натписима: „ЗАБРАЊЕНО ПУШЕЊЕ И УПОТРЕБА ОТВОРЕНОГ ПЛАМЕНА”, „ЗАБРАЊЕНА УПОТРЕБА АЛАТА КОЈИ ВАРНИЧИ” и „ЗАБРАЊЕН ПРИСТУП НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА”.

Поред натписа из претходног става на улазима где се складиште ове материје морају се поставити и УПУТСТВА О ПОСТУПАЊУ са појединим материјама у складу са прописима за поједине врсте ових материја.

## **Члан 30.**

Код радова заваривања, резања и лемљења обавезно примењивати све мере из Упутства за ове радове.

### *Техничке просторије*

## **Члан 31.**

У техничким просторијама забрањено је држање запаљивих материја у течном, чврстом или гасовитом стању, као и било којих других ствари и оне се морају одржавати у уредном стању.

На улазе у ове просторије поставити следећи натпис: „ЗАБРАЊЕН ПРИСТУП НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА”. Опрему за гашење пожара поставити тако да је у свако доба доступна.

***Заштита од пожара са потребним бројем лица оспособљених за обављање послова  
заштите од пожара***

**Члан 32.**

Према члану 24. Закона о заштити од пожара директор ЈП „Ада Циганлија“ доноси одлуку у писменој форми о одређивању лица стручно оспособљених за спровођење заштите од пожара у зависности од намене објекта.

Одлука о одређивању лица стручно оспособљених за спровођење заштите од пожара је саставни део ових правила.

*Права, дужности и одговорности директора*

**Члан 33.**

Директор има право и обавезу да:

- у делокругу свог рада организује и контролише рад радника на начин који обезбеђује потпуну сигурност радника и имовине са аспекта заштите од пожара,
- благовремено и редовно разматра питања о организовању и унапређењу потреба заштите од пожара, наложених мера заштите од пожара и правилне употребе средстава и опреме за гашење пожара,
- организује да сви радници буду упознати са опасностима које им прете од пожара и експлозија на радном месту,
- радника који се не придржава мера заштите од пожара удаљи са радног места,
- у случају пожара пружи помоћ у акцији гашења и спашавања угрожених радника и других лица и имовине,
- лице за обављање послова из области заштите од пожара обавештава о свим уоченим недостатцима у својој радној јединици и да заједно са њим ради на отклањању недостатака у домену својих знања, могућности и оспособљености за поједине послове из области заштите од пожара,
- пре почетка и по завршетку рада провери да ли су предузете све мере заштите од пожара у њиховој радној јединици,
- врши и друге послове и задатке који доприносе унапређењу заштите од пожара.

*Лице задужено за обављање послова из области заштите од пожара*

**Члан 34.**

Лице за обављање послова из области заштите од пожара има следећа права и обавезе:

- обавља послове и задатке у оквиру противпожарне заштите у складу са Законом, прописима донетим на основу Закона и овим правилима,
- учествује у поступку прибављања одговарајућих дозвола за изградњу, адаптацију или реконструкцију објекта и инсталација и локацију објекта за складиштење запаљивих течности и гасова,
- прати извођење радова изградње, адаптације или реконструкције објекта, просторија или инсталација и да о истом води потребне евиденције,

- за време редовног рада обилази просторије и уређаје, а посебно она места где постоји повећана могућност избијања пожара, те да у смислу отклањања опасности од пожара предузима потребне радње у складу са Законом, пратећим прописима и овим правилима и да о утврђеном стању сачини записник и о овим радњама извештава директора ЈП „Ада Циганлија“;
- да најмање два пута годишње изврши детаљан преглед објекта, просторија и инсталација и да о утврђеном стању сачини записник који ће проследити директору ЈП „Ада Циганлија“ на разматрање,
- да предложи обуставу рада у случајевима када утврди опасност од избијања и ширења пожара,
- да предлаже места на којима је у складу са Законом, пратећим прописима и овим правилима забрањено пушење и употреба отвореног пламена,
- да издаје одобрења за извођење радова заваривања, резања и лемљења на привременим местима,
- да сваког радника пре распоређивања на радно место, упозна са опасностима од избијања пожара, изврши обуку, односно да предложи обуку ових радника од стране овлашћене стручне установе,
- да се стара о комплетности, исправности и распореду техничке опреме за гашење почетних пожара и да даје предлоге директору ЈП „Ада Циганлија“ у вези набављања, комплетирања и набавке нове опреме, као и да присуствује контролном испитивању ове опреме и да о истом води потребне евиденције,
- да улаже све организаторске и стручне способности у циљу успешног извршавања задатака и послова лица одређених за непосредно гашење пожара, благовремено предузима све мере и радње на успешном извршавању поверилих задатака и стално ради на унапређењу оперативне готовости,
- да предлаже директору ЈП „Ада Циганлија“ мере заштите од пожара које нису обухваћене Законом, пратећим прописима и овим правилима, а које су неопходне за ЈП „Ада Циганлија“ и да обавља и друге поверене послове у циљу обезбеђења имовине, објекта и људства,
- да у току рада употребљава знање из области заштите од пожара и да о истом обавештава и директора ЈП „Ада Циганлија“,
- да предложи директору ЈП „Ада Циганлија“ покретање дисциплинског поступка против радника који не спроводи прописане или наложене мере заштите од пожара,
- да редовно обавештава надлежни орган инспекције заштите од пожара о предузетим радњама и догађајима из области заштите од пожара и да прати извршење наложених мера од стране ове инспекције,
- да учествује у жалбеном поступку другостепеном органу по донетим решењима инспекције заштите од пожара,
- да учествује у склапању уговора са трећим лицима и у одабиру извођача радова, када се ради о пословима везаним за безбедност људи и имовине ЈП „Ада Циганлија“, као и уговора у вези противпожарног обезбеђења и уговора у вези одржавања опреме за заштиту од пожара,
- да учествује у поступцима утврђивања узрока пожара у границама колико му то дозволе истражни органи и да о томе сачини писмени извештај директору ЈП „Ада Циганлија“.

## **Члан 35.**

Лице стручно оспособљено за обављање послова заштите од пожара мора имати одговарајуће радно искуство и уверење о положеном стручном испиту издатом од стране надлежног органа МУП-а и утврђеним актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.

### *Права, дужности и одговорност запослених*

## **Члан 36.**

У циљу ефикасног спровођења мера заштите од пожара, сваки запослени без обзира по ком основу ради у ЈП „Ада Циганлија“ има право и обавезу:

- да се придржава свих прописаних мера заштите од пожара утврђених: Законом и другим прописима, овим правилима, као и да се понаша у складу са одлукама, упутствима и упозорењима надлежних органа, одговорних лица и непосредних руководилаца,
- да се приликом ступања на рад упозна са прописима и мерама заштите од пожара, опасностима од пожара које могу настати на раду, као и са организацијом заштите од пожара и средствима за гашење пожара, са којима располаже на свом радном месту,
- да се подвргне обуци у области заштите од пожара приликом ступања на посао, а најкасније годину дана од дана ступања на посао и да једном у три године присуствује провери знања од стране правних лица, односно лица која раде на пословима заштите од пожара,
- да се посебно ствара да сви пролази, ходници и степеништа буду слободни, како би се несметано приступило коришћењу средстава и опреме за гашење пожара и отклањање последица ових и других појава,
- да обавести непосредног руководиоца или лица стручно оспособљена за обављање послова заштите од пожара о свим квартовима, недостасцима и другим појавама на средствима и уређајима који би могли изазвати пожар,
- да непосредно учествује у гашењу пожара и угаси пожар без опасности по себе и друга лица,
- да учествује у спасавању и пружању прве помоћи у случају несреће на послу изазване пожаром,
- да предузима и друге мере у вези са заштитом од пожара, по налогу лица за праћење спровођења мера из области заштите од пожара или непосредног руководиоца.

### *Поступак у случају избијања пожара*

## **Члан 37.**

У циљу успешне и ефикасне локализације пожара, сваки радник је посебно дужан и обавезан да:

- непосредно учествује у акцији гашења пожара и угаси пожар без опасности по себе и друга лица, користећи најприступачнију опрему за гашење почетних пожара, којом располаже ЈП „Ада Циганлија“ учествује у спасавању лица и имовине угрожене пожаром и пружи прву помоћ угроженим лицима,
- о насталом пожару одмах обавестити територијалну ватрогасну јединицу на телефон бр. **193**,
- о насталом пожару, извести непосредног руководиоца и/или лице стручно оспособљено за спровођење заштите од пожара.

#### **Члан 38.**

Пре напуштања радне просторије и почетка гашења пожара, запослени на свом радном месту мора:

- искључити електричну струју,
- изнети на сигурно место, ако је могуће, боце под притиском или посуде са запаљивим течностима,
- извести на сигуран простор моторна возила,
- спречити настанак панике приликом изласка из радних просторија,
- забрањено је враћати се у просторије након извршене евакуације.

#### **Члан 39.**

Приликом акције гашења на месту пожара сме се налазити само потребан број запослених, а остали присутни су дужни мирно и без панике напустити угрожени простор кроз означене пролазе и излазе, на начин да не изазову повреде или панику.

#### **Члан 40.**

Акцијом гашења у ЈП „Ада Циганлија“, до доласка територијалне ватрогасне јединице, руководи директор ЈП „Ада Циганлија“, одговорна особа за заштиту од пожара или лице које овласти директор ЈП „Ада Циганлија“.

По доласку ватрогасне јединице, акцијом гашења руководи старешина ове јединице, а сви запослени у ЈП „Ада Циганлија“ су у обавези да се апсолутно повинују командама овог лица.

#### **Члан 41.**

Гашење пожара и спасавање, врши се док се пожар не угаси и не заврши спасавање имовине и лица.

#### **Члан 42.**

Употребљену опрему и уређаје за гашење пожара потребно је одмах након акције гашења пожара и санације простора довести у исправно стање и вратити на за то предвиђена места.

## *План евакуације и упутства за поступање у случају пожара*

### **Члан 43.**

За успешно извршавање послова и задатака на гашењу почетних пожара и спасавање имовине и лица од стране запослених у ЈП „Ада Циганлија“, овим правилима се прописује минимум техничке опреме и средстава за гашење пожара и спасавање имовине и лица.

### **Члан 44.**

Опрема за гашење почетних пожара у виду преносних апаратова за гашење почетних пожара, одређује се у складу са проценом пожарног ризика и врстама горивих материја.

### **Члан 45.**

Уређаји, опрема и средства за гашење почетних пожара се постављају на видно и увек приступачно место, како би се брзо и ефикасно могли употребити за гашење насталог пожара и смеју се користити искључиво за гашење пожара.  
Врста, количина и распоред уређаја и опреме за гашење пожара је дат у прилогу ових правила.

### **Члан 46.**

План евакуације и упутства за поступање у случају пожара су саставни део ових правила.

### **Члан 47.**

План евакуације и упутство за поступање у случају пожара морају бити истакнути на видљивом месту у свим објектима ЈП „Ада Циганлија“.

### **Члан 48.**

Према плану евакуације у свим просторијама ЈП „Ада Циганлија“ поставити одговарајуће ознаке у случају опасности (излаз у случају опасности) и ознаке за опрему за гашење пожара (апарат за гашење пожара).

### **Члан 49.**

План евакуације, осим евакуационих путева и распореда опреме за гашење пожара, садржи и позицију главног разводног ормана (ГРО) или разводне табле.

### **Члан 50.**

Предмети који представљају опасност од избијања и ширења пожара, или који онемогућавају брз и сигуран излазак из угроженог простора, морају бити уклоњени одмах.

## **Члан 51.**

Контролу исправности опреме за гашење пожара и спасавање имовине и лица, вршиће овлашћене стручне организације, са којима ЈП „Ада Циганлија“ закључи одговарајуће уговоре.

Опрему и уређаје за гашење пожара и спасавање имовине и лица, контролисаће овлашћене организације из става 1., у роковима и на начин прописан за поједину врсту опреме, уређаја и инсталација.

У вези прегледа опреме и уређаја за гашење и спасавање имовине и лица, овлашћена организација је у обавези да изда прописану исправу, а евиденције о прегледима опреме и уређаја води лице за обављање послова из области заштите од пожара.

### ***Начин оспособљавања запослених за спровођење заштите од пожара***

## **Члан 52.**

За све запослене, послодавац је у обавези да организује основну обуку и практичну проверу знања одмах по ступању на рад, а најкасније у року од 30 дана од дана ступања на рад.

Основну обуку и практичну проверу знања запослених за потребе трећих лица обављају правна лица која испуњавају законски прописане услове. Лица која раде на пословима заштите од пожара могу обављати основну обуку и практичну проверу знања у правном лицу у коме су запослени.

О запосленима који су присуствовали основној обуци и практичној провери знања води се уредна евиденција.

Запослени по извршеној основној обуци и практичној провери знања својим потписом потврђује да је упознат са опасностима и ризицима од избијања пожара и упутствима за поступање у случају пожара.

Провера знања запослених врши се једном у три године.

## **Члан 53.**

Основна обука и практична провера знања врши се на основу Програма који доноси директор ЈП „Ада Циганлија“, а по прибављеној сагласности надлежног органа Министарства унутрашњих послова.

## **Члан 54.**

Програм основне обуке садржи општи и посебни део.

Садржајем Програма основне обуке из става 1. овог члана обезбеђује се стицањем најнеопходнијих теоретских и практичних знања о:

- о општим и посебним мерама заштите од пожара,
- опасностима од пожара које могу угрозити живот и здравље запослених,
- начином обављана послова на радном месту, са становишта избегавања могућих ризика од избијања пожара, а посебно о организацији технолошког процеса на начин да ризик од избијања пожара буде отклоњен, а да у случају његовог избијања

и ширења пожара буде обезбеђена безбедна евакуација људи и имовине и спречено његово ширење,

- садржини законских решења, прописа донетих на основу закона и техничких норматива,
- садржини ових правила,
- са планом евакуације,
- са упутствима за поступање у случају пожара,
- практичном употребом апаратца за гашење пожара и њиховим одржавањем у исправном стању,
- дужностима и обавезама у случају избијања пожара.

Програм основне обуке заснива се на непосредном опажању извора опасности и специфичностима технолошког процеса, рада на начин да ризик од избијања пожара буде отклоњен.

#### **Члан 55.**

Провера знања запослених, односно оспособљености врше се једном у три године путем тестова и усменим испитивањем.

Тестови са резултатима провере уредно се чувају код лица које ради на пословима спровођења заштите од пожара.

Запослени који не задовољи на провери знања, дужан је да накнадно, а најкасније у року од 30 дана од дана извршене провере, поново положе.

Ако на поновној провери знања запослени не покаже задовољавајуће резултате, сматраће се да не испуњава услове за даљи рад на тим радним местима.

Проверу знања из става 1. овог члана обавља на радном месту лице које ради на пословима спровођења заштите од пожара.

#### **Члан 56.**

Запослени су дужни да присуствују обуци и провери знања из области заштите од пожара и да се у раду придржавају прописаних упутстава, упозорења, забрана, мера заштите од пожара, као и да у случају пожара приступе гашењу пожара.

#### ***Одговорност због непридржавања прописаних мера заштите од пожара***

#### **Члан 57.**

Сви запослени, без обзира по ком основу раде у ЈП „Ада Циганлија“, имају обавезу да се понашају у складу са прописаним мерама за организовање и унапређење заштите од пожара, донетим у складу са Законом и овим правилима.

Непридржавање прописаних мера заштите од пожара повлачи дисциплинску и материјалну одговорност у складу са Законом, овим правилима и осталим актима ЈП „Ада Циганлија“.

## *Опрема и средства за гашење пожара*

### **Члан 58.**

Мобилна опрема и средства за гашење пожара представљају основну стандардизовану противпожарну опрему. У циљу спровођења заштите од пожара, на основу одговарајућих критеријума одређена су средства и опрема за гашење пожара, тип, капацитети и тачан број односно количина.

### **Члан 59.**

На основу процене о могућим класама пожара и избора одговарајуће опреме за гашење пожара у објектима су постављени ручни апарати за гашење пожара и то:

- апарати за гашење пожара сувим прахом, ознаке „S“,
- апарати за гашење пожара угљендиоксидом, ознаке „CO<sub>2</sub>“.

Из групе апарата за гашење пожара сувим прахом, употребљавају се апарати типа S-6 и S-9.

Из групе апарата за гашење пожара угљендиоксидом, употребљавају се апарати типа CO<sub>2</sub>-5.

### **Члан 60.**


Апарати за гашење пожара се распоређују и постављају у близини места могућег избијања пожара, увек на уочљивом и приступачном месту. Сви ручни преносни апарати типа „S“ се постављају на зид у висини од 1 м до 1,5 м до врха апарати.

Међусобна удаљеност апаратца за гашење пожара не сме бити већа од 20 м.

## *Начин активирања и руковање апаратима за гашење пожара и хидрантима*

### **Члан 61.**

<p>Ручни преносни апарат за гашење пожара сувим прахом – СТАРИ ТИП, тип S-9 и S-6</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- донети апарат до места пожара,</li><li>- покидати пломбу и извући осигурач,</li><li>- скинути црево и уперити млазницу у правцу пожара,</li><li>- притиснути ручицу до kraja и пустити је,</li><li>- сачекати 3 до 5 секунди,</li><li>- поново притиснути ручицу и држати млазницу у правцу пожара док се пожар не угаси односно док се апарат не испразни.</li></ul>	
---	---

<p>Ручни преносни апарат за гашење пожара сувим прахом – НОВИ ТИП, тип S-9A и S-6A</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– донети апарат до места пожара,</li> <li>– покидати пломбу и извући осигурач,</li> <li>– скинути црево и уперити млазницу у правцу пожара,</li> <li>– притиснути ручицу и држати млазницу у правцу пожара док се пожар не угаси односно док се апарат не испразни.</li> </ul>	
<p>Ручни апарат за гашење пожара угљендиоксидом, тип СО<sub>2</sub>-5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– донети апарат до места пожара,</li> <li>– уперити млазницу апаратца у правцу пожара,</li> <li>– зависно од апаратца: отворити вентил боце до краја, окретањем точкаћа вентила у супротном смеру кретања казаљке на сату, или покидати пломбу и извући осигурач и притиснути ручицу и држати млазницу,</li> <li>– млазом гаса СО<sub>2</sub> покривати запаљену површину све док се пожар не угаси.</li> </ul>	
<p>Зидни хидрант</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– скинути пломбу са врата хидрантског ормарића и отворити врата ормарића,</li> <li>– прикључити хидрантско црево на спојку вентила (уколико у тренутку пожара није већ прикључена),</li> <li>– прихватити млазницу,</li> <li>– одврнути точак вентила у лево до краја,</li> <li>– млаз воде усмерити према пожару,</li> <li>– по завршеном гашењу пожара заврнути точкаћ вентила у десно до краја.</li> </ul>	

*Прорачун максималног броја људи који се могу безбедно евакуисати из објекта*

#### **Члан 62.**

Прорачун максималног броја људи који се могу безбедно евакуисати из свих објекта ЈП „Ада Циганлија“ дат је у Прилогу 2. ових правила заштите од пожара.

*Прелазне и завршне одредбе*

**Члан 63.**

Измене и допуне ових правила врше се по поступку предвиђеном за његово доношење.

**Члан 64.**

На сва питања из области заштите од пожара, која нису регулисана овим правилима, примењиваће се одредбе важећих прописа за поједине области.

**Члан 65.**

Ступањем на снагу ових правила престају да важе Правила заштите од пожара број 9/2 од 12.01.2012. године.

**Члан 66.**

Ова правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли предузећа.



***Прилози:***

Прилог 1 - План евакуације/Врста, количина и распоред уређаја и опреме за гашење пожара (графички приказ)

Прилог 2 - Прорачун максималног броја људи који се могу безбедно евакуисати из свих објекта

Прилог 3 - Упутство о поступању у случају пожара

Прилог 4 - Упутство за руковање противпожарним апаратом типа S

Прилог 5 - Упутство за руковање противпожарним апаратом типа CO<sub>2</sub>

Прилог 6 - Упутство за руковање хидрантима

Прилог 7 - Заваривање, лемљење и резање - опасности и мере заштите